



KeySupply – Leverance til Green Key virksomheder

Vores virksomhed er certificeret med Green Key/Grøn Nøgle. Det betyder, at vi gør en indsats for at forbedre miljøet, og derfor stiller vi også nogle krav til vores leverandører, så I også får muligheden for at gøre en indsats. På dette ark kan du se, hvilke miljøkrav jeres virksomhed skal, bør eller anbefales at leve op til, når vi indgår et samarbejde.

Arket kan ligeledes bruges som en tjekliste, hvor I kan skrive firmanavn og kontaktperson og afkrydse de forhold, som I opfylder.

Generelle betragtninger

Vi er generelt positive overfor samarbejdspartnere, som gør en aktiv indsats for miljøet og konstant søger at nedbringe miljøbelastning i forbindelse med produktet eller tjenesteydelsen. Det kan være alt fra minimering af vand-, energi og kemikalieforbrug til benyttelsen af mindre og mere miljøvenlig emballage og indpakning, valg af transportform og meget mere.

Vi ønsker i mange tilfælde at sammenholde driftsomkostningerne med indkøbs-/etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne, da der ofte opnås en samlet besparelse selvom indkøbsprisen er højere. Ved forbedringer og renovation ser vi også på tilbagebetalingstiden.

Nogle oplysninger, som kan være relevante om jer som leverandør

Nedenstående er ikke krav, men er forhold, som kan være med til at trække i den rigtige retning, når vi vælger leverandør: (sæt evt. kryds)

- I har indført miljøledelse fx ISO 14.001 eller EMAS
- Produkt(erne) er miljø- eller energimærket fx Svanen, Blomsten, FSC. Økologimærket A-mærket etc.
- I har en miljøpolitik og miljøhandlingsplan
- I har foretaget en livscyklusvurdering af jeres produkt(er)
- I kan påtage jer producentansvaret i forbindelse med bortskaffelsen
- I tager brugt emballage retur til genbrug eller genanvendelse

Green Key Kriterier

Green Key kriterierne blev revideret i 2012, 2015 og 2017. Green Keys kriterier er delt op i obligatoriske kriterier (som skal opfyldes), hvor nogle skal være opfyldt indenfor en fastsat tidsfrist eller ved nykøb og pointkriterier, hvor der skal opnås et vist antal point. (pt. 30 %)

På side 2 findes de eksisterende krav.

Generel inspiration:

Hvis du som leverandør ønsker yderligere oplysning eller inspiration kan du bl.a. se mere på:

- www.ecolabel.dk om Svane- eller Blomstermærket
- <http://spareenergi.dk/offentlig-og-erhverv/bygning/vandforbrug>
- KeyWater udarbejdet af Green Key

| | |
|---------------------------|--|
| | |
| Leverandørens navn | |
| Dato | |
| Kontaktperson | |
| Underskrift | |



4.1 Sanitære faciliteter og VVS

Green Key kriterier:

| 4 | Vand | Type | Afkr. | Evt. kommentarer |
|------|---|------------------------|--------------------------|------------------|
| 4.10 | Alle nye toiletter skal have dobbeltskyl, og de ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletter skal have dobbeltskyl senest 1 år efter tildeling. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |
| 4.11 | 80 % af alle wc-cisterne har dobbeltskyl eller skyl på under 6 liter. | Pointkriterium 4 point | <input type="checkbox"/> | |
| 4.12 | Ved hvert toilet skal der være en affaldsspand eller en affaldspose. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |
| 4.13 | Urinaler skal have automatisk tidsbegrænsning, sensor, trykknop eller være vandfrie for at undgå unødigt vandspild. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |
| 4.14 | Alle virksomhedens urinaler er vandfrie. | Pointkriterium 3 point | <input type="checkbox"/> | |
| 4.20 | Vandflowet fra brusere må ikke overstige 9 liter pr. minut. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |
| 4.21 | Vandflowet for nyindkøbte håndvaskarmaturer samt ved offentlige håndvaske må ikke overstige 4 liter pr. minut og for værelsehåndvaske ikke overstige 6 liter pr. minut.. Vandhaner til karbad, ved køkken- og rengøringsvask er undtaget af dette krav. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |
| 4.22 | Vandflowet fra håndvaskarmaturer på alle værelser må ikke overstige 4 liter pr. minut. | Pointkriterium 4 point | <input type="checkbox"/> | |
| 4.23 | Der er sensorer på de ofte brugte og centralt placerede offentlige toiletters håndvaske. | Pointkriterium 3 point | <input type="checkbox"/> | |
| 7.14 | Varmtvandsrør skal være isoleret. | Obligatorisk | <input type="checkbox"/> | |

